



Azienda Speciale

"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato"

Spett.le
COMUNE DI VILLANTERIO
alla c.a. **Autorità Procedente**
Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Villanterio
Siro Schiavi
c.a. **Autorità competente per la VAS**
Ufficio Tecnico Comunale
Emanuele Grecchi

OGGETTO: VAS Variante PGT 2025 - Contributo Scoping

Con riferimento al procedimento in oggetto, l'Ufficio d'Ambito specifica quanto segue:

- l'agglomerato AG01818001 VILLANTERIO (carico generato di 7.120 a.e.), che ricomprende oltre al capoluogo di Villanterio anche gli urbanizzati di Gerenzago e Maghero, è servito dall'impianto di depurazione DP01818001, di potenzialità pari a 9.300 abitanti equivalenti;
- in particolare, rispetto a quanto riportato nel documento di scoping a pag. 28, l'intervento di collettamento all'impianto di depurazione di Villanterio dei reflui degli agglomerati di Marzano e Torre d'Arese ovvero: AG01808703 MARZANO (carico generato di 968 a.e.), AG01808702 MARZANO - CASTEL LAMBRO (carico generato di 300 a.e.), AG01808701 MARZANO - SPIRAGO (carico generato di 410 a.e.), AG01815702 TORRE D'ARESE (carico generato di 898 a.e.), AG01815703 TORRE D'ARESE - C.NA MAGGIORE (carico generato di 25 a.e.) risulta concluso;
- è invece ancora in corso l'intervento ID333_1 relativo al collettamento all'impianto di depurazione di Villanterio dei reflui dell'Agglomerato AG01818002 VILLANTERIO - BOLOGNOLA (carico generato di 89 a.e.).

Poiché il carico collettato all'impianto attualmente pari a complessivi 9.721 a.e. è superiore alla potenzialità nominale dell'impianto di Villanterio, nel Programma degli Interventi di cui al Piano d'Ambito, è previsto un intervento di potenziamento e revamping del depuratore (ID240 "*Interventi di manutenzione straordinaria e programmata – prevalenza impianti. Depuratore Villanterio*"), come risulta dalla scheda descrittiva dell'Agglomerato, che si allega.

In merito alla promozione del drenaggio urbano sostenibile (pag. 55 del documento di scoping), si evidenzia che, al fine di ridurre gli apporti da portate parassite nella rete fognaria afferente al depuratore, il Piano d'Ambito prevede apposito intervento (ID403).

Infine, per mantenere costantemente aggiornati i documenti di pianificazione, si chiede di comunicare all'Ufficio d'Ambito le eventuali modifiche al perimetro dell'Agglomerato relative alle urbanizzazioni oggetto di piani attuativi.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti

Il Direttore
(Claudia Fassina)

AOO COMUNE DI VILLANTERIO
Protocollo Arrivo N. 6357/2025 del 01-09-2025
Doc. Principale - Class. 10.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente